

caruna

Öljyvuotojen käsittely

3 / 2020

Öljyvuodot työmailla ja niiden hallinta

- + Työkoneiden öljyvuodot
 - Kaivinkoneet, kuorma-autot, metsäkoneet
 - Työkoneiden viikkotarkastukset
- + Purettujen muuntajien huolimaton käsittely
 - Muuntajia ei saa rikkoa purun yhteydessä
 - Vuotoja on tarkkailtava ja vuotavat muuntajat varastoitava öljykaukaloissa
- + Ilkivalta muuntajavarastoalueilla
 - Muuntajan rikkominen, öljyn valuttaminen maahan
 - Varastoalueita on valvottava ja kulku niille estettävä jos mahdollista
 - Ilkivallasta tehdään aina rikosilmoitus



Öljyvuodon sattuessa

1. Ilmoitukset

- Välitön ilmoitus pelastuslaitokselle (vastaa ensitoimenpiteistä)
- Ilmoitus projektipäällikölle ja Carunalle
- Muistathan ilmoittaa myös maanomistajalle, kunnalle ja ELY-keskukselle

2. Vahinkojen rajaaminen

- Esim. vuotavan muuntajan nostaminen kaukaloon, imeytysaineen käyttö

3. Puhdistus ja ennallistaminen

- Ympäristökonsultti varmistamaan puhdistustoimenpiteiden riittävyys
 - + Arvioi ensihoitotoimenpiteiden riittävyyden ja jatkotoimenpidetarpeet
 - + Varmistaa toimenpiteiden riittävyyden näytteillä
 - + Laatii loppuraportin ja toimittaa sen alueelliselle ELY-keskukselle, kunnan ympäristötarkastajalle, Carunalle, Carunan urakoitsijalle ja maanomistajille
 - + ELY-keskus antaa loppulausunnon toimenpiteiden riittävyydestä

